

Łódź, dnia 12.10.2021 r.

ŁKA.ZIZ.271.412.2021  
(Nr rej. 1195/2021)

### Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego

Dotyczy: **postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na budowę małej instalacji fotowoltaicznej o mocy 250 kW na terenie bocznic kolejowej Zaplecze Techniczne Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej w systemie „zaprojektuj i zbuduj” (ŁKA.ZIZ.271.412.2021)**

Działając na podstawie art. 22 ust. 5 i 6 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w „ŁKA” sp. z o.o. (dalej: Regulamin ŁKA) Zamawiający informuje, że w postępowaniu jw. wpłynęły następujące zapytania dotyczące treści Ogłoszenia o zamówieniu i udziela na nie następujących wyjaśnień:

1. *Jakiej maksymalnie mocy moduły może zaproponować Wykonawca?*

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zgodnie z treścią punktu 1.2 PFU liczba modułów fotowoltaicznych wynosi 736 sztuk, przy zastosowaniu modułu o mocy jednostkowej 340 Wp.

2. *Jaka może być maksymalna moc instalacji?*

**Odpowiedź Zamawiającego:**

maksymalna moc instalacji fotowoltaicznej 250,24 KWp +10%.

