



ŁÓDZKA KOLEJ AGLOMERACYJNA

„Łódzka Kolej Aglomeracyjna” sp. z o.o.

Al. Piłsudskiego 12

90-051 Łódź

Łódź, 16 września 2019 r.

Uczestnicy postępowania w ramach procedury rozpoznania rynku

Dotyczy: Zapytania ofertowego dotyczącego zakupu gaśnic pianowych (105 szt.)

W toku postępowania w ramach rozpoznania rynku do Zamawiającego zostały skierowane zapytania o następującej treści:

Pytanie 1:

„W zapytaniu ŁKA.TET.271.48.2019 o dostawę 105 gaśnic pianowych jest błąd - gaśnice pianowe ze względu na zastosowany środek gaśniczy muszą pracować w temperaturze +5 do +60 stopni Celsjusza.”

Pytanie 2:

„W związku z Państwa zapytanie o dostawę gaśnic, chciałbym powiedzieć że nie ma w ofercie na polskim rynku gaśnic pianowych od – 30 st. C. Czy aby na pewno mają spełniać wymaganie – 30 st. C do + 60 st. C ?”

Odpowiedź:

Informujemy, że w zapytaniu nie ma błędu. W obecnie eksploatowanych pojazdach posiadamy gaśnice pianowe o parametrach zezwalających na ich użytkowanie w zakresie temperatur od -30°C do +60°C, gdyż wynika to z wymagań Dokumentacji Techniczno-Ruchowej pojazdów trakcyjnych. Celem zachowania zgodności wymagań stosownych w dokumentacji i przepisów konieczne jest zakupienie gaśnic o parametrach jak w zapytaniu ofertowym.

Zgodnie z powyższym Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy w zapytaniu ofertowym.



tel.: +48 42 236 17 00
fax: +48 42 235 02 05

e-mail: biuro@lka.lodzkie.pl
www.lka.lodzkie.pl

NIP: 725-202-58-42
REGON: 100893710

KRS: 0000359408
Kapitał zakładowy: 40.434.000,00 zł